



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 168/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 175»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича № 168 от «01» июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «08» июня 2021 года по «22» июня 2021 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Абрамовой Наталией Викторовной проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 175» (далее – МДОУ «Детский сад № 175»), осуществляющей деятельность (расположенное) по адресу: г. Ярославль, ул. Зеленцовская д. 5а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего учреждением Сорокиной Татьяны Васильевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В коридоре на путях эвакуации у группы № 3 и методического кабинета на втором этаже (помещение № 13 по техпаспорту БТИ) установлена мебель шкаф.	«б» п. 27, «ж» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) (далее ППР в РФ).	11.08.2022	
2.	В тамбуре на путях эвакуации из группы № 1 (из помещения № 2 по техпаспорту БТИ) установлен стеллаж с игрушками.	«б» п. 27, «ж» п. 16 ППР в РФ.	11.08.2022	
3.	Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов, используемых для отделки потолка в помещениях коридора на путях эвакуации на 1 этаже у кабинета логопеда и группы № 2 (помещение № 36 по техпаспорту БТИ) (потолочная плитка).	таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ.	11.08.2022	
4.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (по-	ППР в РФ п. 54	11.08.2022	

	ставщиком) (документация на приборы и оборудование отсутствует) (акт проверки качества выполненных работ от 25.06.2010, более 10 лет), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.		
5.	Выходы на чердак из лестничных клеток выполнены не через противопожарные люки 2-го типа.	П. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	11.08.2022
6.	Отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п.37 ППР в РФ, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.6.1-7.6.3 СП 52.13330.2016	11.08.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Абрамова Н.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Сорокина
(подпись)

«22» июня 2021 г.

заведующей Сорокина Т.В.
(должность, фамилия, инициалы)



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору